



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.003767.11.20

12. 11. 2020 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.003734-2 от 07.10.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 13.10.2020 по 12.11.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ" (ИНН:7728631727, ОГРН:1077759792197)
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 38А (Россия)

Объект экспертизы: Плиты минераловолокнистые потолочные "KNAUF AMF", номинальной толщиной панели от 12 мм до 15 мм, плотностью от 190 до 270 кг/м3, марок Ecomin Trento, Ecomin Filigran, Ecomin Orbit, Ecomin Nevada

Сведения об изготовителе: ООО "Армстронг Билдинг Продактс"
Адрес: 423601, Республика Татарстан, Елабужский район, улица III-2 (ОЭЗ "Алабуга" тер.), строение 11 /5 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.99.19-003-38722687-2020 "Плиты минераловолокнистые потолочные "KNAUF AMF""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.99.19-003-38722687-2020 "Плиты минераловолокнистые потолочные "KNAUF AMF"", договор поставки, регистрация права, доверенность, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой плиты, изготовленные из минерального волокна, песка перлитового, каолина, крахмала кукурузного, бумаги

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.16491, 77.16664 от 26.10.2020 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Запах воздушной среды, балл
Формальдегид, мг/м3

Фактическое значение

0
менее 0.003

Гигиенический норматив

не более 2
не более 0,01

007210

Вещества, показатели (факторы)

Фенол, мг/м³
Спирт метиловый, мг/м³
Аммиак, мг/м³
Удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг
Соответствует 1 классу строительных материалов
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц, гранит), гидроксibenзолу, формальдегиду, силикатсодержащей пыли (минеральная вата).
Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Фактическое значение

менее 0,001
менее 0,08
менее 0,04
148

Гигиенический норматив

не более 0,003
не более 0,5
не более 0,04
не более 370

Область применения: Для устройства подвесных потолков в помещениях зданий типов А, Б и В

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При установке применять СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по монтажу.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 6)

Заключение: Продукция: Плиты минераловолокнистые потолочные "KNAUF AMF", номинальной толщиной панели от 12 мм до 15 мм, плотностью от 190 до 270 кг/м³, марок Ecomin Trento, Ecomin Filigran, Ecomin Orbit, Ecomin Nevada соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Васильева Г. В.

Завьялов Н. В.

Мизгайлов А.В.

