

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ97.В.00463

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма «Knauf AMF GmbH&Co,KG»

№ 0014611

Адрес: D-94481, Deutschland (Германия), Elsenthal 15, Grafenau

Телефон: +4985524220, факс +49855242232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Bausewein Metalldecken GmbH»,

Адрес: D-82110, Deutschland (Германия), Industriestrasse 2, Germering,

Тел.: +4989 894335-0, факс +4989 89433516

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Акустические потолочные плиты и панели AMF MetalCeilings/(AMF Mondena) из оцинкованной, холоднокатаной стали, гальванизированные окрашенные, гладкие и перфорированные, с подвесной системой (неокрашенной) и аксессуарами (неокрашенными) для крепления и монтажа вышеуказанных потолочных плит и панелей.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 52 6212

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.4, 5, 7, 9, 10, табл. 3, 27) Приложение № 0007104

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний сертифицированной продукции № 36/СТР-2016 от 31.05.2016 г., № 37/СТР-2016 от 18.07.2016 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип" RA.RU.21AE95 от 25.12.2015 г., Акт № 2668/С-2016 от 16.03.2016 г о результатах анализа состояния производства. Орган по сертификации Академия ГПС МЧС России RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г., схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Knauf AMF GmbH&Co, KG, Технические нормы ТАИМ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.08.2016 по 17.08.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. МЧС России

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.В. Алешков

инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ПБ97.В.00463

(обязательная сертификация)

№ 0007104

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Для неокрашенных подвесных систем и аксессуаров		
ГОСТ 30244-94 м.1	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Негорючий строительный материал (НГ)
Для окрашенных панелей и плит		
ГОСТ 30244-94 м.2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения (Т1)

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в редакции Федерального закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Раздел I, Глава 3, Статья 13, табл. 3, 27

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Негорючие (НГ)
Класс пожарной опасности материала КМ 0	
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)
Класс пожарной опасности материала КМ 1	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]

М.В. Алешков

инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия