

(обязательная сертификация)

ЗАЯВИТЕЛЬ «Knauf AMF GmbH & Co. KG»

Адрес: (Германия) Deutschland, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau

Телефон (49) 855 24 22 0, факс (49) 855 24 22 0

E-mail: info@knaufamf.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Knauf» AMF GmbH & Co. KG

Адрес: (Германия) Deutschland, 41751 Metallstraße 1, Viersen

Телефон (49) 855-24 22 0, факс (49) 855 24 22 0

E-mail: info@knaufamf.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, факс: +7 (495) 617-27-29; E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Подвесные системы и металлические аксессуары DONN
из оцинкованной холоднокатаной стали

ΚΟΔ ΟΚ 005 (ΟΚΠ):

Код ОКПД2: 25.11.2

КОД ЕКТС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 3, 4. (Приложение № 0015299).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3980/ТР-2019 от 12.03.2019г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол испытаний № С-25/10-2019 от 22.10.2019г. (ИЦ ООО «НПЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.15.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д. 10). Схема 4С

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация Изготовителя. Сертификат системы менеджмента качества и экологического менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 регистрационный номер: 12 100/104 6498/02 TMS от 13.08.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2019

ПО 12.11.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.И. Бурунин

Эксперт (эксперты)

А.Г. Ермакова



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.ПБ97.В.00287/19

(обязательная сертификация)

№ 0015299

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национальных стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 и.1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	п.5.2. негорючий строительный материал (НГ)

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Негорючие (НГ)
Класс пожарной опасности материала КМ 0	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
А.Г. Ермакова
ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин

ПОДПИСАТЕЛЬ, ФИО

А.Г. Ермакова

ПОДПИСАТЕЛЬ, ФИО