

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ97.В.00609

ЗАЯВИТЕЛЬ «Knauf AMF GmbH&Co,KG»

№ 0017111

Адрес: D-94481, Deutschland (Германия), Elsenthal 15, Grafenau
Телефон: + 4985524220, факс + 49855242232.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Knauf AMF GmbH&Co,KG»

Адрес: D-94481, Deutschland (Германия), Elsenthal 15, Grafenau
Телефон: + 4985524220, факс + 49855242232.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-29-33, +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Акустические панели из минерального волокна ОК 005 (ОКП): 57 6250
толщиной 12-40 мм серии "TORIQ ®"

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п. 5, 6, 7, 9, 10, табл. 3, 27) Приложение № 0007155

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний продукции № 47/СТР-2016 от 16.06.2016 г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип" RA.RU.21AE95 от 25.12.2015 г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д4). Акт № 2495/С-2016 от 16.03.2016 г о результатах анализа состояния производства. ОС Академия ГПС МЧС России RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 № 12 100/1046498TMS от 13.08.2014. Техническая документация Knauf AMF GmbH&Co, KG.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2016

по 25.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Алешков
инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ97.В.00609

(обязательная сертификация)

№ 0007155

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 м.2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения (Т1)

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в редакции Федерального закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ).

Раздел I, Глава 3, Статья 13, табл. 3, 27

Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of M.V. Aleshkov
подпись

М.В. Алешков

инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия