

ООО Армстронг Ворлд Индастриз
Мосфильмовская ул., 38А
Москва, 119285, Россия
Тел.: (4095) 956 5100; факс: (095) 956 5101



ПЕРЕВОД
Лаборатория
ULTRACLEAN PRODUCTS APPROVALS
11856 BROOKFIELD AVE.
LIVONIA, MI 48150-1701, USA

По заказу
Armstrong World Industries, Inc.;

Провела работы по оценке продукта
Металлические потолочные панели компании Armstrong World Industries, Inc.;
№ Отчета 060601

Тел.: +1 734.261.1149
Факс: +1 734.427.8456


ОПИСАНИЕ ТЕСТА


- Испытания, включавшие оценку эмиссии посторонних частиц в соответствии со стандартом ISO 14644 Class 3, проходили в помещении компании Acorn Industries Inc.
- Размеры регистрировавшихся частиц – в соответствии с требованиями ISO 14644-1 Class 3: 0.1 μm ; 0.2 μm ; 0.3 μm ; 0.5 μm ; 1.0 μm ;

Среднее количество частиц / м3 больше чем 0.1 μm	Среднее количество частиц / м3 больше чем 0.2 μm	Среднее количество частиц / м3 больше чем 0.3 μm	Среднее количество частиц / м3 больше чем 0.5 μm	Среднее количество частиц / м3 больше чем 1.0 μm
649.8	83	24.7	3.5	0
199.5	30	8.8	5.3	0
262.2	42.5	14.1	1.8	0
332	39.5		0	0
361.2	52.4	16.3	0	0
178.9	23.7	5.5	0	0
70	9.3	3.8	0	0
11	1.8	0	0	0
1.8	1.8	0	0	0
16.5	5.5	1.8	0	0
9.2	1.8	1.8	1.8	0
3.6	0	0	0	0
1.8	0	0	0	0
5.5	0	0	0	0
150.2	20.8	6.1	0.9	0.0

ВЫВОДЫ:

- Основываясь на результатах испытаний металлические кассетные потолки Armstrong Metal Ceiling сертифицированы в соответствии с ISO 14644-1 Class 3 « Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды»


Dr. Philip R. Austin, P.E.


Dr. Philip J. Austin, Ph.D.