

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
К.Б. Колбутова
«25» февраля 2015 г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ***

№ **637** от **25** **февраля** **2015 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)

ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» РАМН

2. Юридический адрес

105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5

3. Наименование образца (пробы), место отбора:

Плиты потолочные минераловолокнистые серии Bioguard – Я271593

--

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), страна

--

5. Время и дата отбора: в -- часов -- минут, -- -- 2015 г.

Эксперт по гигиенической оценке образца
(пробы) продукции:

--
ФИО

Условия доставки:

--

Доставлен в ИЛЦ: в **11** часов **00** минут, **18** **февраля** **2015 г.**

6. Дополнительные сведения: **Отбор проб проведен заказчиком.**
ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. НД на продукцию: --

8. НД регламентирующие объемы лабораторных исследований и их оценку: Единые СанЭиГ требования, утв. К ТС № 299, глава 2, раздел 6, п. 3, п.п. 3.6"

Код образца (пробы): **01** **15** **637** **Э**

Общее количество страниц: **2** Страница **1**

* Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:												
1. Плиты потолочные (шифр Я271593)												
Наименование проб												
Пробы поступили		11	00	минут	18	02	2015 года					
Код проб		01	15	637	Э	Задание в лабораторию № 237						
Регистрационный №		6с	в журнале		№ 637	протокола исследований						
НД на методы исследований МУ 2.1.2.1829-04 Методические указания МИНЗДРАВ РОССИИ Москва 2004 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий»												

Нормативы качества	Определяемые показатели			
	Enterobacteriaceae на 50 см.2	Staphylococcus aureus на 50 см.2	Pseudomonas aeruginosa на 50 см.2	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФАнМ) не более 1х 10 ³ КОЕ/см ²
	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие	Плесневые грибы и дрожжи не более 1х 10 ² КОЕ/см ²

Результат исследования				
№ рег.	Код образца	Наименование образца	Не обнаружены	Не обнаружены
6с	0115637 Э	Плиты потолочные (шифр Я271593)	Не обнаружены	0

Дата окончания исследований 24.02.2015
 Врач – бактериолог: Полицарова А.А.
 Заведующий лабораторией: И.В.Быкова.
 Общее количество страниц: Стр.2