

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ09.В.00283/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,

Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany

Адрес производства: ГЕРМАНИЯ, Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany.

GLN: 4044617000004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64, E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели минераловолокнистые потолочные «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG», номинальной толщиной панели от 17 до 30 мм, плотностью от 140 до 300 кг/м³, марок: Perla OP19, Perla OP 1.00. Типы обработки кромок:

код ОКПД2: 23.99.19.190

Board, Board with painted edges, Tegular 24, Tegular 24/90, Tegular 15, Tegular 15 BE, Tegular 15/90, Tegular 15/90 S, Tegular 24/90 S, Vector, Finesse, SL2, выпускаемые по EN 13964:2014.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1152/ТР от 15.11.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № № 778/21 от 18.11.2021 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:

группа по горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

Срок хранения — не более 24 месяцев с момента изготовления;

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2021 по 15.10.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П.



Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.