



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001155.04.21

16. 04. 2021 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.000763-2 от 15.03.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 26.03.2021 по 16.04.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, № 0377180987299 от 29.10.2020г. рег. № 2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ" (ИНН:7728631727, ОГРН:1077759792197)

Адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 38А (Россия)

Объект экспертизы: Панели минераловолокнистые потолочные "Armstrong" и "Knauf Armstrong", номинальной толщиной панели от 12 мм до 40 мм, плотностью от 155 до 450 кг/м³, марок Academy Diploma, Aleria L, Atlas, Bajkal 90RH, Casa, Casa A2, Casa 90RH/95RH, Fine fissured High Acoustic, Clean Room FL, Colortone Dune eVo, Colortone Fine Fissured Black, Cortega, Cortega 30, Dune, Dune 90 RH/96RH, Dune dB, Dune Max, Dune Plus, Dune Sahara, Dune Supreme, Dune Supreme Unperforated, Etna, Etna Unperforated, Feria, Feria Unperforated, Fine Fissured, Fine Fissured 90RH/95RH, Graphis Linear, Graphis Cuadros, Graphis Diagonal, Graphis Mix A, Graphis Mix B, Graphis Neocubic, Graphis Puntos, HydroBoard, ML Bio, Oasis, Oasis 90RH, Plain, Plain 90RH/95RH, Retail, Retail 90% RH, Sabbia, Sahara, Sahara Max, Sahara dB, Sahara Unperforated, Savanna, Scala, Scala Acoustic, Solara, Tatra, Tatra 30

Сведения об изготовителе: "Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co.KG"

Адрес: Elsenthal 15, D-94481 Grafenau (Германия)

Филиал: "Knauf Ceiling Solutions SAS" адрес: 67 rue de Salins, 25300 Pontarlier, France (Франция)

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом системы качества ISO 9001:2015, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификатом системы качества ISO 9001:2015, паспорт безопасности продукции, контракт, доверенность, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой плиты, изготовленные из минерального волокна, каолина, крахмала кукурузного, бумажной макулатуры

009118

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.6419, 77.6424 от 07.04.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,003	0,01
Фенол, мг/м ³	менее 0,001	0,003
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,08	0,5
Аммиак, мг/м ³	менее 0,04	0,04
Удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	130	не более 370
Соответствует 1 классу строительных материалов		

Область применения: Для устройства подвесных потолков внутри зданий в помещениях типов А, Б и В

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке, производстве и применении соблюдать СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4). При установке применять СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (рукавицы), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкций по монтажу.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 6,11)

Заключение: Продукция: Панели минераловолокнистые потолочные "Armstrong" и "Knauf Armstrong", номинальной толщиной панели от 12 мм до 40 мм, плотностью от 155 до 450 кг/м³, марок Academy Diploma, Aleria L, Atlas, Bajkal 90RH, Casa, Casa A2, Casa 90RH/95RH, Fine fissured High Acoustic, Clean Room FL, Colortone Dune eVo, Colortone Fine Fissured Black, Cortega, Cortega 30, Dune, Dune 90 RH/96RH, Dune dB, Dune Max, Dune Plus, Dune Sahara, Dune Supreme, Dune Supreme Unperforated, Etna, Etna Unperforated, Feria, Feria Unperforated, Fine Fissured, Fine Fissured 90RH/95RH, Graphis Linear, Graphis Cuadros, Graphis Diagonal, Graphis Mix A, Graphis Mix B, Graphis Neocubic, Graphis Puntos, HydroBoard, ML Bio, Oasis, Oasis 90RH, Plain, Plain 90RH/95RH, Retail, Retail 90% RH, Sabbia, Sahara, Sahara Max, Sahara dB, Sahara Unperforated, Savanna, Scala, Scala Acoustic, Solara, Tatra, Tatra 30 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

И.о. заведующего отделом

Отдел профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель) органа инспекции




Г. В. Васильева

Скворцова Е.Л.
Е. Л. Скворцова

А.В. Мизгайлов

Глиненко В.М.

