

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-AT.ПБ68.B.00445/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011124

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ".

Место нахождения: 119285, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, ДОМ 38А.

ОГРН: 107775979219, телефон: +74952585100, факс: +749525851031, e-mail: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong Metaldecken GmbH», филиал завода-изготовителя: Фирма «Armstrong Metal Ceilings Ltd».

Адрес филиала завода-изготовителя: АНГЛИЯ, Armstrong Metal Ceilings Ltd Unit 9 / 10, Telford Drive, Stafford Staffordshire ST16 3ST, UK.

Место нахождения: АВСТРИЯ, Bundesstrasse 70, A-6830 Rankweil, Austria.

Телефон: + 430552234440, факс: +4305522344484, e-mail: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»).

Юридический адрес: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а.

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, 33, корпус Б, кабинет 228 (3).

Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, пер. № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты, панели и планки металлические потолочные марки «Armstrong» из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные) и аксессуары к ним (неокрашенные), серий согласно приложению №1 на одном листе, по технической документации изготовителя EN 13964. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 25.11.2

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 90 59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Классы пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №2 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-146/03-2020 выдан 05.03.2020, протокол ППБ-147/03-2020 выдан 05.03.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.ИК90.К00341 от 27.12.2019 года, выдан ОС «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», пер. № RA.RU.13ИК90.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

06.03.2020

по

05.03.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-AT.ПБ68.B.00445/20

(обязательная сертификация)

№ 0021734

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
25.11.2 7308 90 59	Плиты, панели и планки металлические потолочные марки «Armstrong» из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные), серий: CLIP-IN, типов: Q-Clip, Q-Clip F, R-Clip, R-Clip F, S-Clip F, T-Clip, T-Clip F, K-Clip, F-Clip Access; LAY-IN, типов: Board, Axal Vector, Microlook 8, Microlook 16, Tegular 2, Tegular 8, Tegular 11F, Tegular 16, R-L 201, B-L 302, F-L 601, SE; HOOK-ON, типов: R-H 200, R-H 215, R-H 220, B-H 300, K-H 400, F-H 600; VERTICAL BAFFLES: METAL BAFFLE, V-P 500, V-K 500; ISLAND CEILINGS, типов: D-CLIP, D-H 700, METAL CANOPY, EASY CANOPY; WALL CLADDING, типов: W-H 1000, W-H 1100, Sonder; Металлические аксессуары из оцинкованной холоднокатаной стали (неокрашенные), серий: BP, BPT, BPM, BPA, BPCZ, BPST, BPRW, BPC, BPCS, BPCA, BPEAS, BPMAS, Sonder.	Техническая документация изготовителя EN 13964

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
Голубева Дарья Львовна
подпись

[Signature]
Харгатаева Татьяна Викторовна
подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилияХаргатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-AT.ПБ68.В.00445/20

(обязательная сертификация)

№ 0021735

Приложение №2
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Металлические аксессуары из оцинкованной холоднокатаной стали (неокрашенные). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.6, метод 1.	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Плиты, панели и планки металлические потолочные марки «Armstrong» из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.		
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С малой дымообразующей способностью (Д1) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ
[Signature]
ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия