

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00321/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100, E-mail: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА БАРД» (ООО «ФИРМА БАРД»),
Адрес (место нахождения): 105173, Россия, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3,
Адрес производства продукции: 140126, Россия, Московская область, Раменский район, с.п. Софьинское, дер. Бритово, пром. зона ООО «ССТ»,
ОГРН 1027700204498, ИНН 7707075074.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели реечные потолочные марки Grill M Metal из оцинкованной стали окрашенные полиэфирной краской или неокрашенные толщиной 0,5-1,0 мм, панели решётчатые марки «Cellio», планки потолочные марки «Grill Metal» и «Grill Metal Wood» из алюминиевой полосы окрашенные полиэфирной краской или неокрашенные (анодированные) толщиной 0,22-0,7 мм, выпускаемые под торговыми марками «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «ARMSTRONG», «KNAUF ARMSTRONG» по ТУ 25.11.23-003-41571832-2017. Серийный выпуск.	код ОКПД2:	25.11.23
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	7610909000; 7604299000; 7216990000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 1293/ТР, 1294/ТР, 1295/ТР, 1296/ТР от 18.03.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ФК51.Q00319 от 05.03.2022 выдан ОС ИСМ ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф. 42, RA.RU.13ФК51.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк № 0000007.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ		с	21.03.2022	по	30.03.2027
РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации				Умрихина Ольга Васильевна	
М.П.				Мирфатуллаев М.М.	
Эксперт (эксперты)					

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ09.В.00321/22

Бланк № 0000007

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Панели реечные потолочные марки Grill M Metal из оцинкованной стали окрашенные полиэфирной краской толщиной 0,5-1,0 мм, панели решётчатые марки «Cellio», планки потолочные марки «Grill Metal» и «Grill Metal Wood» из алюминиевой полосы окрашенные полиэфирной краской толщиной 0,22-0,7 мм, выпускаемые под торговыми марками «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «ARMSTRONG», «KNAUF ARMSTRONG» по ТУ 25.11.23-003-41571832-2017.	Класс пожарной опасности строительных материалов KM1: Группа горючести – Г1 (слабогорючие) при испытаниях по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) при испытаниях по ГОСТ 30402-96; Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.
Панели реечные потолочные марки Grill M Metal из оцинкованной стали неокрашенные толщиной 0,5-1,0 мм, панели решётчатые марки «Cellio», планки потолочные марки «Grill Metal» и «Grill Metal Wood» из алюминиевой полосы неокрашенные (анодированные) толщиной 0,22-0,7 мм, выпускаемые под торговыми марками «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «ARMSTRONG», «KNAUF ARMSTRONG» по ТУ 25.11.23-003-41571832-2017.	Класс пожарной опасности строительных материалов KM0: группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», метод I.



РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

О. Сергеева

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев

Мирфатуллаев М.М.