

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- DE.ПБ09.B.00135/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028035

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «NordProfil Deutschland GmbH & Co. Kg»

Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Meteler Stiege 51-57; 48565 STEINFURT; Germany

Адрес производства: ГЕРМАНИЯ, Meteler Stiege 51-57; 48565 STEINFURT; Germany

Тел.: +49-2551-864-600, Факс: +49-2551-864-600

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул.

Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,

E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты, панели и планки металлические потолочные марки

«Armstrong» из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные)

или с покрытием Алюмоцинк (неокрашенные), а также из алюминия

(окрашенные или неокрашенные – анодированные), толщиной 0,3

мм – 0,7 мм, металлические подвесные системы для подвесных

потолков из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные или

неокрашенные), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, и аксессуары к ним

(окрашенные или неокрашенные), толщиной от 0,5 до 1,5 мм, серий

согласно приложению № 1, выпускаемые по технической

документации изготовителя.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк 0021061.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

25.11.23.110

25.11.23.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7308 90 590 0

7610 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 913/ТР, 914/ТР, 915/ТР, 916/ТР от 07.07.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7381/РС, 7382/РС от 07.07.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.DE.ФК51.Q00002 срок действия с 06.04.2020 г. по 05.04.2023 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ФК51).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2020

по 07.07.2025



Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.ПБ09.В.00135/20
(обязательная сертификация)

№ 0021061

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, обеспечивает:

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Рейки, плиты, панели и планки металлические потолочные марки «Armstrong» из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные), толщиной 0,3 мм – 0,6 мм, серий: Cellio, Ecranlux, Linus, Helsinki, Ecranlux L, Modulam, Celtica, Fermulam, Gridal, Multicel	Класс пожарной опасности строительных материалов KM1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 (метод II); группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
Металлические подвесные системы для подвесных потолков из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, серий: BPCS, BPEAS, BPMAS	
Металлические аксессуары из оцинкованной холоднокатаной стали (окрашенные), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, серий: BPCS, BPEAS, BPMAS	
Рейки, плиты, панели и планки потолочные марки «Armstrong» из алюминия (окрашенные или неокрашенные – анодированные), толщиной 0,3 мм – 0,7 мм, серий: Cellio, Ecranlux, Linus, Helsinki, Ecranlux L, Modulam, Celtica, Fermulam, Gridal, Multicel	
Рейки, плиты, панели и планки металлические потолочные марки «Armstrong» из холоднокатаной стали с покрытием Алюмоцинк (неокрашенные), толщиной 0,3 мм – 0,6 мм, серий: Cellio, Ecranlux, Linus, Helsinki, Ecranlux L, Modulam, Celtica, Fermulam, Gridal, Multicel	
Металлические подвесные системы для подвесных потолков из оцинкованной холоднокатаной стали (неокрашенные), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, серий: BPCS, BPEAS, BPMAS	
Металлические аксессуары из оцинкованной холоднокатаной стали (неокрашенные), толщиной от 0,5 до 4,0 мм, серий: BPCS, BPEAS, BPMAS	Класс пожарной опасности KM0: относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94. «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия