

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- GB.ПБ09.В.00156/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028053

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Armstrong Metal Ceilings Ltd»
Адрес (место нахождения): СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Armstrong Metal Ceilings Ltd Unit 9/10, Telford Drive, Stafford
Staffordshire ST16 3ST, UK. Адрес производства: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Armstrong Metal Ceilings Ltd Unit 9/10,
Telford Drive, Stafford Staffordshire ST16 3ST, UK
Тел./факс: +44 1785 221625 / +44 1785 221263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул.
Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты, панели и планки металлические потолочные и стеновые
Armstrong из оцинкованной холоднокатаной окрашенной стали, с
акустическим флисом из стеклохолста или без, с акустическим
вкладышем из минеральной ваты и акустическим флисом или
без; подвесная система с аксессуарами из оцинкованной
холоднокатаной неокрашенной стали к ним, выпускаемые по
технической документации завода изготовителя, выпускаемые
по технической документации завода изготовителя.
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

25.11.23.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).
Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк 0021065.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 948/ТР, 949/ТР от 14.09.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный
центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60.
Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7519/РС от 21.09.2020 г.
(Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) № РОСС.RU.ИК90.К00341 срок действия с 27.12.2019 г. по 27.12.2022 г. выданный Органом по
сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ИК90).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

25.09.2020

по

24.09.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-GB.ПБ09.В.00156/20
(обязательная сертификация)

№ 0021065

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, обеспечивает:

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Плиты, панели и планки металлические потолочные и стеновые марки Armstrong из оцинкованной холоднокатаной окрашенной стали, толщиной от 0,5 до 1,5 мм, с акустическим флисом из стеклохолста или без, с акустическим вкладышем из минеральной ваты и акустическим флисом или без, серий: CLIP-IN, типов: Q-Clip, Q-Clip F, R-Clip, R-Clip F, S-Clip F, T-Clip, T-Clip F, K-Clip, F-Clip Access; LAY-IN, типов: Board, Axal Vector, Microlook 8, Microlook 16, Tegular 2, Tegular 8, Tegular 11F, Tegular 16, R-L 201, B-L 302, F-L 601, SE; HOOK-ON, типов: R-H 200, R-H 215, R-H 220, B-H 300, K-H 400, F-H 600; VERTICAL BAFFLES: METAL BAFFLE, V-P 500, V-K 500; ISLAND CEILINGS, типов: D-CLIP, D-H 700, METAL CANOPY, EASY CANOPY; WALL CLADDING типов: W-H 1000, W-H 1100, Sonder. Выпускаемые по технической документации завода изготовителя.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
Подвесная система из оцинкованной холоднокатаной неокрашенной стали, толщиной от 0,5 до 4 мм, U-PROFILE PRIMARY GRID. Металлические аксессуары из оцинкованной холоднокатаной неокрашенной стали, толщиной от 0,5 до 4 мм, серий: BP, BPT, BPM, BPA, BPCZ, BPST, BPRW, BPC, BPCS, BPCA, BPEAS, BPMAS, Sonder. Выпускаемые по технической документации завода изготовителя.	Класс пожарной опасности КМ0: относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94. «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия