

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-US.ПБ68.В.00050/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМСТРОНГ ВОРЛД ИНДАСТРИЗ", место нахождения 119285, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, ДОМ 38А, ОГРН 1077759792197, телефон +74952585100, факс +74952585103, e-mail: Info-CIS@armstrong.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong World Industries, Inc.», место нахождения СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 300 Myrick St, Pensacola FL 32591, USA, телефон +18504338321, e-mail: info@armstrongceilings.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты потолочные марки «Ceramaguard Fine Fissured» на основе минерального волокна, толщиной от 14,5 до 15,5 мм, плотностью от 422 до 482 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)". ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, п. 6, метод 1. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-052/02-2019 выдан 22.02.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС RU.ИК90.К00249 выдан 03.09.2018 Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО "ПромСтройСертификация", RA.RU.13ИК90

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.02.2019

по

24.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилия

Лобаков Даниил Александрович
инициалы, фамилия