

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- US.ПБ09.B.00163/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028060

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong World Industries, Inc.»
Адрес (место нахождения): США, Hilliard, Ohio, 4241 Leap Road, Bldg. A, USA
Адрес производства: США, Hilliard, Ohio, 4241 Leap Road, Bldg. A, USA
Тел.: +16147719307, Факс: +16147719307

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели потолочные стекловолоконные, толщиной панели от 15 мм до 25 мм, плотностью от 90 кг/м³ до 120 кг/м³, марки Optima

Armstrong с типами кромки BOARD, TEGULAR, MICROLOOK, VECTOR, производимые по технической документации производителя.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

29.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7019 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 956/ТР от 30.09.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7581/РС от 14.10.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.US.ИК90.К00310 срок действия с 06.05.2019 г. по 06.05.2022 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (рег. № RA.RU.13ИК90)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

16.10.2020

по

15.10.2025



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

С.С.Сидорова
подпись
В.В.Васильев
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия