



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00218

(номер сертификата соответствия)

025746

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»

(ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес: 119285, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А. ОГРН: 1077759792197

Телефон: 8 (495) 258-51-00, факс: 8 (495) 258-51-03.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»

(ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес: 119285, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А. ОГРН: 1077759792197

Телефон: 8 (495) 258-51-00, факс: 8 (495) 258-51-03.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытишинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция подвесного потолка, выполненного из подвесной системы марки «Prelude 24XL² Armstrong» (производства «Worthington Armstrong Venture», Франция) и плит заполнения минераловолокнистых «Armstrong» (ТУ 5762-001-38722687-2014) толщиной 15 мм, плотностью от 230 кг/м³ до 270 кг/м³ или плит заполнения минераловатных марки «Dune NG Armstrong» (производства «Armstrong Building Products S.A», Франция) толщиной 15 мм, плотностью от 260 кг/м³ до 300 кг/м³, смонтированная в соответствии с Рекомендациями по монтажу. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД2)

25.11.23

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость».

Предел огнестойкости конструкции с плитами заполнения минераловолокнистыми «Armstrong» толщиной 15 мм (ТУ 5762-001-38722687-2014) – RE45.

Предел огнестойкости конструкции с плитами заполнения минераловатными марки «Dune NG Armstrong» (производства «Armstrong Building Products S.A», Франция) – RE60.

Протоколы испытаний № 17-03-13/ДС-ИКБС от 13.03.2017 г., № 17-03-13/2ДС-ИКБС от 13.03.2017 г. Испытательная лаборатория Института комплексной безопасности в строительстве ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» (ИЛ ИКБС НИУ МГСУ). Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.193/2 до 15.12.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ0.B5.0118 до 02.04.2020 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СТАРТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.04.2017 г. по 27.04.2020 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.Ф. Житенко

И.Ф. Житенко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Корольченко

Д.А. Корольченко