



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.PR001.B.00117
(номер сертификата соответствия)

000144

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,

Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кнауф Силинг Солюшнз» (ООО «Кнауф Силинг Солюшнз»)

Адрес (место нахождения): 423601, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2

(территория ОЭЗ Алабуга), строение 11/5.

ОГРН 1121674000568, ИНН 1646032249.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.PR001 от 11.12.2017 г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный подвесной потолок, предназначенный для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия или покрытия:

- на 45 минут, состоящий из минераловолокнистых плит толщиной 15 мм, марок Armstrong DUNE SUPREME, PLANE, BioGuard Plain и подвесной системы марки Prelude 24 XL²;

- на 60 минут, состоящий из минераловолокнистых плит толщиной 15 мм, марок Armstrong DUNE NG и подвесной системы марки Prelude 24 XL².

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»

код ОКПД2:

23.99.19.190

код ТН ВЭД:

6806 90 000 0

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 295-1/ДС от 23.11.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.PR001 от 11.12.2017 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 143-1/21 от 18.10.2021 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.PR001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.99.19-002-38722687-2018

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2021 г. по 20.12.2026 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

(подпись)

О.В. Умрихина
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

С.В. Чарушкин
(инициалы, фамилия)