

Заключение о результатах обсуждения
на кафедре фтизиопульмонологии Первого ММУ им.Сеченова
допустимости использования в медицинских учреждениях
подвесных потолков из минеральной ваты марки Medicare

В медицинских учреждениях потолки с содержанием мало связанных между собой минеральных волокон представляют вероятную опасность возможной эмиссии таких волокон в воздух с вдыханием их больными и персоналом учреждения. Кроме того, сами высокопористые и воздухопроницаемые материалы создают потенциальную угрозу здоровью людей из-за накопления в них различных болезнетворных микробов. Связующим материалом между мягкими волокнами являются феноло-формальдегидные смолы, которые потенциально опасны вследствие токсических свойств.

Потолки в медицинских учреждениях должны быть с прочно связанными волокнами и низкой способностью к фильтрации воздуха. Связующие вещества между волокнами должны быть химически инертными, без явных токсических свойств. Поверхности потолков должны обеспечивать возможность сухой чистки, влажной уборки и обработки дезинфицирующими средствами. В чистых помещениях потолки должны иметь антибактериальные свойства.

В связи с изложенным мы, не будучи профессионалами по больничной гигиене, считаем недопустимым применение в медицинских учреждениях потолочных плит из мягкого волокна, объединяемых под общим названием «мягкие минераловолокнистые потолки».

Зав. кафедрой



М.И.Перельман, академик РАМН

Профессор



И.В.Богадельникова

11.04.2012г.