

Исх. № 29/05/23-1 от 29.05.2023 г.

Кому: по запросу

Касательно требований 123-ФЗ к потолкам
в школьных залах, вместительностью более 300 человек

Официальное письмо

Выражаем благодарность за сотрудничество и рассмотрение возможности применения материалов Армстронг в здании школы.

Информируем Вас, что Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) (далее по тексту 123-ФЗ), а именно таблица 29 устанавливает следующие требования к показателям пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных, акустических **материалов потолков в зальных помещениях, вместительностью более 300 человек, в зданиях функциональной пожарной опасности Ф4.1 (школы) – НГ.**

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)

Класс функциональной пожарной опасности здания	Вместимость зальных помещений, человек	Показатели пожарной опасности, не более указанных	
		для стен и потолков	для покрытий полов
Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1	более 800	НГ	В2, Д2, Т2, РП1
	более 300, но не более 800	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1
	более 50, но не более 300	Г1, В2, Д2, Т2	В2, Д3, Т2, РП2
	не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф3.7; Ф4.1	более 300	НГ	В2, Д2, Т2, РП1
	более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1
	не более 15	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2

Примечание: Для отделки стен и потолков не допускается применять облицовочные материалы, используемые в качестве акустических панелей, с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.

Дополнительно разъясняем требования **примечания к таблице 29.**

«Примечание: Для отделки стен и потолков **не допускается применять** облицовочные материалы, используемые в качестве акустических панелей, с более **высокими** показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.»

Главная цель примечания – ужесточение требований к облицовочным материалам, применяемым в качестве акустических, что следует из посыла «не допускается», а не послабления требований с НГ на Г1 для помещений с очень большим скоплением людей, что противоречит логике защиты людей.

Если облицовочный материал применяется в качестве акустического и **если требования в таблице противоречат требованиям примечания**, то «работает» примечание. Противоречие примечанию происходит тогда, когда в таблице указаны более высокие требования, т.е. (на примере группы горючести) Г2 вместо Г1. Цифра 2 более высокая, чем 1. Если требования в таблице более низкие (НГ), чем в примечании, то противоречия с примечанием нет, поэтому примечание не «работает».

Просим Вас учитывать данные требования 123-ФЗ при принятии решения о возможности применения декоративно-отделочных, облицовочных, акустических материалов потолков.

Прилагаем соответствующие пожарные сертификаты соответствия 123-ФЗ на предлагаемые материалы Армстронг. Обратите внимание, что сертификаты выданы **по обязательной схеме** подтверждения соответствия требованиям 123-ФЗ. Сертификаты, выданные по добровольной схеме, противоречат требованиям 123-ФЗ ввиду отсутствия добровольной схемы для подтверждения соответствия требованиям 123-ФЗ.

Технический директор

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»



Кашабин Андрей Викторович