



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Калининградской области)**

ул. Озёрная, 31, г. Калининград, 236029
Телефон: (4012) 52-91-01 Факс: (4012) 67-40-35

Инженеру отдела технического
сопровождения представительства
группы предприятий KNAUF
(Северо-Западное подразделение
РФ KCS)
Кожухову А.В.

Andrey.Kozhukhov@knauf.com

29.09.2021 № 6365-4-1-6

На № 27/1 от 30.08.2021

Ответ на обращение

Уважаемый Андрей Вячеславович!

Ваше обращение, поступившее в адрес Главного управления МЧС России по Калининградской области (далее – Главное управление), рассмотрено.

Сообщаем, что применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различного класса функциональной пожарной опасности регламентировано требованиями таблицы 28 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 123-ФЗ).

Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности, согласно статьи 145 123-ФЗ, может осуществляться в добровольном или обязательном порядке. Добровольное подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.

Согласно требований пункта 4 статьи 145 123-ФЗ обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежит продукция общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности, к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к отдельным видам продукции.

Требования по применению отделочных материалов на путях эвакуации, в том числе панелей подвесного потолка «Armstrong», в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (согласно 32 статьи 123-ФЗ), регламентируются статьёй

134, таблицей 28 123-ФЗ и должны иметь обязательное подтверждение соответствия продукции по схемам 2с, 3с, 4с, 5с и 6с, в соответствии с положением подпункта 10 части 7 статьи 146 123-ФЗ.

Для серийно выпускаемой продукции:

схема 2с - сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории;

схема 3с - сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем;

схема 4с - сертификация продукции на основе анализа состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем;

схема 5с - сертификация продукции на основе испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества с последующим инспекционным контролем;

Для ограниченной партии продукции:

схема 6с сертификация партии продукции на основе испытаний представительной выборки образцов из этой партии в аккредитованной испытательной лаборатории.

На основании выше приведённых требований действующего законодательства в области пожарной безопасности панели подвесного потолка «Armstrong» подлежат обязательной сертификации.

Заместитель начальника Главного
управления (по надзорной деятельности
и профилактической работе)

С.А. Янин