



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52
E-mail: vniipo@mail.ru, <http://www.vniipo.ru>

Генеральному Директору
ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»
Якунину С.А
117198, г. Москва, Ленинский пр.,
д.113/1, Офис Е-502, Е-504

21.03.2012 № 13-1-03- 1365

на исх. № 137 от 19.03.2012

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Требования пожарной безопасности, изложенные в статье 134 и табл. 28, 29 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распространяются на декоративно-отделочные, облицовочные материалы для стен и потолков и покрытия полов на путях эвакуации и в зальных помещениях. Акустические материалы являются специальными материалами, выполняющими звукопоглощающие и звукоизоляционные функции, и под действие указанного ФЗ не подпадают. Согласно существующей терминологии (из Справочника архитектурно - строительных терминов) акустические материалы – строительные материалы, применяемые для защиты от шума в конструкциях различного назначения.

Требования пожарной безопасности непосредственно к акустическим материалам в нашей стране до настоящего времени не было. Они могут быть сформулированы в рамках разработки специальных технических условий на объекты строительства.

Для обеспечения безопасности людей на путях эвакуации вне зависимости от этажности и высоты зданий и в залах с числом мест до и более 300 рекомендуем к применению акустические подвесные потолки и стеновые панели Armstrong класса пожарной опасности не хуже КМ1.

Заместитель начальника

И.Р.Хасанов