

Исх. № 24/03/21-1 от 24.03.2021 г.

По требованию

Об обязательной сертификации потолков и
подвесных систем для них

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Сообщаем Вам, что необходимость получения **обязательного** пожарного сертификата (декларации) устанавливает «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)» (далее 123-ФЗ).

В соответствии со статьёй 145, пункт 4:

Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащими требования к отдельным видам продукции.

Другими словами, **обязательное подтверждение - сертификация или декларирование по обязательной схеме** должны применяться к продукции, к которой установлены требования в 123-ФЗ.

К потолкам и каркасам подвесных потолков установлены требования в статье 134, а также в таблицах 27-29 123-ФЗ.

Для соблюдения федерального закона 123-ФЗ при прохождении строительной экспертизы и сдаче объектов заказчику Knauf Ceiling Solutions (Armstrong Ceiling Solutions & Knauf AMF) рекомендует требовать на подвесные потолки и на каркасы подвесных систем **обязательные сертификаты (декларации) соответствия 123-ФЗ** или **отказные решения по заявкам** на сертификацию на соответствие 123-ФЗ.

Технический директор

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»

т.м. +7-906-741-27-50



Кашабин Андрей Викторович